

На основании п. 11.4 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" копия предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
с. Айкино**

№ 5

28.02.2023г.

Мною, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе Гулыниным Сергеем Владимировичем при проведении профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чернутьевская средняя общеобразовательная школа»

Место нахождения юридического лица/место жительства: Удорский район, с. Чернутьево, д. 102.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 17, ст. 28 федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

п. 1.8, также приложение №1 к методическим рекомендациям МР 2.4.0242-21 - не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа не разработана, инструментальные исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности на рабочих местах сотрудников, в помещениях с пребыванием детей);

абз.12 п. 2.4.6.2, п. 3.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Для обеззараживания воздуха в помещении, в котором осуществляется приготовление холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование, имеющее инструкцию по эксплуатации либо паспорт на изделие.

п. 2.4.11. В туалетах для мальчиков и девочек на втором этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги. Умывальные раковины при туалетах первого и второго этажей не обеспечены электро- или бумажными полотенцами (висят многоразовые тканые полотенца). В туалете для девочек на втором этаже два из четырех унитазов неисправны; в туалете для девочек на первом этаже один из трех унитазов неисправен.

п. 2.4.12. Не вывешены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в служебных помещениях первого и второго этажей.

п. 2.5.3. В одной из кабинок туалета для мальчиков на втором этаже частично отсутствует кафельная плитка на стенах.

п. 2.6.5. К поддону в служебном помещении на втором этаже не подведена горячая вода. В служебном помещении первого этажа не подведена горячая и холодная вода, вода для уборки помещений первого этажа набирается в туалетах.

п. 2.8.1. Имеются перегоревшие светильники в кабинете №19 «труды и музыка», в кабинете №16 «математика».

п. 2.11.3. Уборочный инвентарь (ведра, швабры), используемый для уборки помещений второго этажа не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.13. Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источниками выделения влаги не оборудованы локальными вытяжными системами.

п. 2.15. К моечным ваннам и раковине для мытья рук персонала в мясорыбном цехе не подведена горячая вода.

п. 7.1.3., приложение 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Не во все рабочие дни вносятся записи в журнал бракеража готовой продукции.

приложение 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Не все графы в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции заполняются, так не заполнены графы: условия хранения, конечный срок реализации, дата и час фактической реализации.

По результатам лабораторных исследований и измерений установлено:

Исследованные образцы блюд одного приёма пищи, обед: 1) Суп из овощей; 2) макароны отварные + пудинг мясной; 3) компот из кураги, отобранный 13.02.2023 в период с 13 час.20мин. по 14 час. 15 мин на пищеблоке МОУ «Чернутаевская СОШ» по адресу: 169262, Республика Коми, Удорский район, с.Чернутаево, д. 102, дата изготовления: 13.02.2023:

- калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 92,7% (отклонение -7,3%, при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2.3 Раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», фактическая калорийность составила 637,66 ккал, при расчётной 687,73 ккал.

Измерения проведены 13.02.2023 13:00–16:00 в МОУ «Чернутаевская СОШ» по адресу: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. С. Чернутаево, д.102:

Искусственная освещённость при системе общего освещения в учебном кабинете №7, информатики, 2 этаж на рабочих столах с персональными компьютерами в точках по эскизу №1-49 составила – от 218лк. до 383лк., при нормативном показателе не менее 400лк., что **не соответствует** требованиям п.17 таблицы 5.54 п.144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный в кабинете №7, информатики, 2 этаж (точки по эскизу №1-2) составил 20%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный в кабинете №33, русского языка и литературы, 2 этаж (точки по эскизу №3-4) составил 20%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный в кабинете №19, музыки, 2 этаж (точки по эскизу №5-6) составил 19%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный в кабинете №4, физики, 2 этаж в точке по эскизу №7-8 составил 19-20%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность) измеренный в кабинете №29, ИЗО и музыки, начальных классов, 1 этаж (точки по эскизу №9-10) составил 19%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 главы V СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

МОУ «Чернутаевская средняя общеобразовательная школа»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до 15.05.2023г.

1. Для обеззараживания воздуха в помещении, в котором осуществляется приготовление холодных блюд установить бактерицидное оборудование, имеющее инструкцию по эксплуатации либо паспорт на изделие.
2. В туалетах для мальчиков и девочек на втором этаже установить держатели для туалетной бумаги. Умывальные раковины при туалетах первого и второго этажей обеспечить электро- или бумажными полотенцами. В туалете для девочек на втором этаже, в туалете для девочек на первом этаже отремонтировать унитазы.
3. Вывесить инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в служебных помещениях первого и второго этажей.
4. Заменить перегоревшие светильники в кабинетах.
5. Нанести маркировку на уборочный инвентарь (ведра, швабры), используемый для уборки помещений второго этажа в зависимости от назначения помещений и видов работ.
6. Обеспечить ежедневное заполнение журнала бракеража готовой продукции.
7. Обеспечить заполнение всех граф в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции заполняются.
8. Обеспечить соблюдение пищевой ценности приготавливаемых блюд.
9. Обеспечить параметры искусственной освещенности при системе общего освещения и параметры микроклимата (относительная влажность) в учебных классах в соответствии с гигиеническими нормативами.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 1-9 предписания в срок «15» мая 2023г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 21.08.2023г.

10. В общеобразовательной организации обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов согласно утвержденной руководителем программы производственного контроля (примерный объем исследований установлен Приложением 1 к МР 2.4.0242-21);
11. Обеспечить ремонт стен в одной из кабинок туалета для мальчиков на втором этаже;
12. К поддону в служебном помещении на втором этаже подвести горячую воду. В служебном помещении первого этажа подвести горячую и холодную воду.
13. Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источниками выделения влаги оборудовать локальными вытяжными системами.
14. К моечным ваннам и раковине для мытья рук персонала в мясорыбном цехе подвести горячую воду.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 10-14 предписания в срок «21» августа**

2023г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела

(82134211159



С.В. Гулынин

Копия настоящего предписания получил «__» ____ 20__ г. ____ / ____ /

Копия предписания отправлена контролируемому лицу, его учредителю исх. №__ от «__» ____ 20__ г.

